



UWAGA

1. Minimalna szerokość wykopu - S_{min} - wynosi $DN+0,2m$,
2. W miejscach połączeń, wykonywanych w wykopie, wykop poszerzyć do min. 0,6 m.

Rodzaj gruntu	Pochylenie skarp b/a	
Piasek suchy	1:1,5	
Grunty mało spójne	1:1,25	
Spękane skały	1:1	
Grunty spójne gliny	2:1	
Skąły lite	Ściany pionowe	

OBIEKT - TEMAT:	Przebudowa istniejącego wodociągu.	SKALA	1:100	NR RYS.	S/04
		BRANŻA	SANITARNA	DATA	04.2009
TEMAT RYS.	Profil poprzeczny projektowanego wodociągu oraz przyłącza.				
INWESTOR	Gmina Władysławów.	PROJ.	mgr Inż. Andrzej Kuleśa WKP/0271/POOS/2004		
ADRES	Kury, Gmina Władysławów, dz. nr 558/2.	SPR.	mgr Inż. Roman Narojczyk ZP.1.7342/72/TO/98		