

ZP 271.2.2011

dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego nr ZP.271.2.2011 na dostawę i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Władysławów.

Informuję, że zgodnie z art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych,(Dz. U z 2010 r Nr 113, poz. 759 ze zm.) do zamawiającego wpłynęły następujące zapytania dotyczące treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Władysławów, z a zamawiający udziela na nie odpowiedzi poniższej treści:

PYTANIE:

1. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt III pod.2- Opisie przedmiotu zamówienia zamawiający wymaga:"Oczyszczalnia ścieków musi składać się z osadnika gnilnego wykonanego z PEHD zgodnie z normą PN – EN 12566-1 o pojemności 3 m³ „W tymże punkcie zamieszczono również zapis:" Eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków musi się ograniczać wyłącznie do okresowego usuwania osadu – niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek filtrów doczyszczających w osadnikach gnilnych oraz konieczność stosowania bioaktywatorów."

Zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych art.30 pkt.1" Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych z zachowaniem polskich norm przenoszących normy europejskie, lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy" Norma PE – EN 12566 -1 nie ogranicza rozwiązań dotyczących i zastosowania filtrów w osadniku. Określa wymagania dotyczące istotnych właściwości: wymiarów , szczelności, objętości, wytrzymałości oraz najistotniejszego parametru – przepustowości hydraulicznej. W specyfikacji technicznej opisano osadnik następująco: „Konstrukcja osadnika wraz z rurami doprowadzającymi zabezpiecza nieczystości przed przedostaniem się bezpośrednio do gruntu. Osadniki wraz z filtrami powinny spełniać normę PN-EN 12 566 -1" W związku z powyższym czy zamawiający zgodnie z art. 30 ust.4 ustawy prawo zamówień publicznych dopuszcza składanie ofert z użyciem osadników równoważnych do określonych w dokumentacji przetargowych zgodnych z normą PN-EN 12566-1?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający , zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza składanie ofert z użyciem materiałów i urządzeń równoważnych do opisywanych w dokumentacji przetargowej , jednakże, wymaga aby, zgodnie z zapisem w pkt.II pod.2 SIWZ , „ eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków musiała się ograniczać wyłącznie do okresowego usuwania osadu – niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek filtrów doczyszczających w osadnikach gnilnych oraz konieczność stosowania bioaktywatorów."

PYTANIE:

2: Czy do oferty należy dołączyć deklaracje zgodności z norma PN – EN 12566-1 wraz ze zmianą PN – EN 12566-1/A1 i załączyć protokoły z badań wykonane przez notyfikowane laboratorium zawierające wszystkie badania istotnych właściwości dla przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z norma tj: wymiary, szczelność, objętość, wytrzymałość, przepustowość hydrauliczną?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty wymienionych w pytaniu dokumentów. Wskazanymi wyżej dokumentami okaże się Wykonawca przed podpisaniem umowy dotyczącej udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego.

PYTANIE:

3. W SIWZ pkt III pod 2 – opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga: moduły o

wymiarach 1200x600x200 mm każdy. Przewiduje się ułożenie 2622 modułów. Pod drenażem należy zastosować podsypkę ze żwiru o granulacji 2-8 mm o grubości warstwy 30 cm oraz szerokością zależną od warunków gruntowych (1-5m). Długość podsypki do 10 metrów." W związku z powyższym czy Zamawiający zgodnie z art.30 ust.4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dopuszcza składanie ofert z użyciem „ modułów” równoważnych do określonych w dokumentacji przetargowej?

Czy do oferty należy dołączyć Deklarację Zgodności z Aprobata Techniczną dot. oferowanych modułów?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza składanie ofert z użyciem „ modułów” równoważnych do opisanych w dokumentacji przetargowej. Deklarację Zgodności z Aprobata Techniczną dotyczącą oferowanych modułów , złoży wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy, nie jest wymagane dołączenie jej do oferty.

Wójt Gminy Władysławów
(-) Krzysztof Zając