

Dotyczy: ogłoszenia nr 302456-2016 z dnia 24.08.2016 r o zamówieniu publicznym na „Przebudowę ulic na działkach w Kunach”

Zamawiający : Gmina Władysławów , na podstawie art. 38 ust.1 p.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych ( Dz U .2015 poz.2164 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień na pytanie od Wykonawcy, które wpłynęło w niniejszym postępowaniu w dniu 31.08.2016.

Treść pytania Wykonawcy, zawiera dokument umieszczony powyżej o nazwie „ Pytanie od Wykonawcy – wniosek o zmianę zapisów siwz”

Zamawiający podaje minimalne wymagane parametry dotyczące rur i kształtek PP oraz studzienek systemowych niewłazowych.

#### Rury i kształtki PP

- sztywność obwodowa SN8
- minimalna średnica wewnętrzna 295mm
- szczelność systemu zgodnie z normą PN-EN 1610, ze względu na przykrycie kanałów mniejsze niż 1m wymagana szczelność dla wysokości słupa wody odpowiadającego głębokości studzienek zgodnie z dokumentacją.

#### Studzienki niewłazowe

- minimalna średnica wewnętrzna studzienki (rury wznosnej) – 400mm
- minimalna średnica włazu teleskopowego - 315mm, wytrzymałość D400 (40t)
- szczelność systemu zgodnie z normą PN-EN 1610, ze względu na przykrycie kanałów mniejsze niż 1m wymagana szczelność dla wysokości słupa wody odpowiadającego głębokości studzienek zgodnie z dokumentacją.

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust.6 ustawy prawo zamówień publicznych ( Dz U .2015 poz.2164 ze zm.) Zamawiający przedłuża termin składania ofert w niniejszym postępowaniu. Termin składania ofert upływa w dniu: **12.09.2016 r, godz.10.00**

Z up. Wójta  
*mgr Piotr Szewczyński*  
Z-CA WÓJTA