

GMINA WŁADYSŁAWÓW

Rynek 43

62-710 Władysławów

ZPGP.271.4.2016

(oznaczenie Zamawiającego)

Władysławów, dnia 02.09.2016r.

Do wszystkich Wykonawców nr post.: ZPGP.271.4.2016

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZPGP.271.4.2016 w trybie przetargu nieograniczonego na : Przebudowa ulic na działkach w Kunach.

MODYFIKACJA
treści SIWZ

Gmina Władysławów, działając zgodnie z art. 38 ust. 4-6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ) sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Przebudowa ulic na działkach w Kunach** (nazwa zamówienia).

Zakres modyfikacji jest następujący:

a) Zmianie ulega :

Zmianie ulega pkt 13.10. SIWZ, który przed zmianą brzmiał: „Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić następujące informacje:

Nazwa i adres wykonawcy (ewentualnie pieczęć)

Nazwa i adres Zamawiającego :

Gmina Władysławów, ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów

oraz następujący opis: „Oferta przetargowa na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa ulic na działkach w Kunach”

Nie otwierać przed 09.09.2016 godz. 10.30”

a po zmianie otrzymuje następujące nowe brzmienie: „Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić następujące informacje:

Nazwa i adres wykonawcy (ewentualnie pieczęć)

Nazwa i adres Zamawiającego :

Gmina Władysławów, ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów

oraz następujący opis: „Oferta przetargowa na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa ulic na działkach w Kunach”

Nie otwierać przed 12.09.2016 godz. 10.30”

b) Zmianie ulega pkt 14.1. SIWZ, który przed zmianą brzmiał: „Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego adres:

Urząd Gminy Władysławów, ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów– sekretariat / pokój nr 104

– nie później niż do dnia **09.09.2016 do godz. 10.00.** Sekretariat Zamawiającego jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 7.15 do godz. 15.15

Oferty złożone po terminie nie będą otwierane. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie”.

a po zmianie otrzymuje następujące nowe brzmienie: „Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego adres:

Urząd Gminy Władysławów, ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów– sekretariat / pokój nr 104

– nie później niż do dnia **12.09.2016 do godz. 10.00**. Sekretariat Zamawiającego jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 7.15 do godz. 15.15

Oferty złożone po terminie nie będą otwierane. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie”.

- c) Zmianie ulega pkt 14.2. SIWZ, który przed zmianą brzmiał: „Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **09.09.2016 o godz. 10.30** w siedzibie Zamawiającego, **Urząd Gminy Władysławów, ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów** pomieszczenie – sala 101.”

a po zmianie otrzymuje następujące nowe brzmienie: ” Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **12.09.2016 o godz. 10.30** w siedzibie Zamawiającego, **Urząd Gminy Władysławów, ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów** pomieszczenie – sala 101”.

d) Zmianie ulega pkt 24 SIWZ, który przed zmianą brzmiał: „**24. Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej specyfikacji:**

1. Formularz oferty - zał. nr 1
2. Oświadczenie Wykonawcy - zał. nr 2
3. Istotne dla Stron postanowienia umowy - zał. nr 3
4. Wzór wykazu robót - zał. Nr 4.
5. Wzór wykazu osób- zał. Nr 5.
6. – zał. Nr. 6
7. – zał. Nr 7.
8. – zał. Nr 8”

a po zmianie otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„**24. Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej specyfikacji:**

1. Formularz oferty - zał. nr 1
2. Oświadczenie Wykonawcy - zał. nr 2
3. Istotne dla Stron postanowienia umowy - zał. nr 3
4. Wzór wykazu robót - zał. nr 4.
5. Wzór wykazu osób- zał. nr 5.
6. przedmiar robót – przebudowa ulic na działkach w Kunach – zał. nr. 6
7. Specyfikacja techniczna - Kuny – zał. nr 7.
8. uzgodnienie ZDP – zał. nr 8.
9. rysunki od1-6 – zał.nr 9
- 10.opis techniczny Kuny – zał. nr10
- 11.odpis z narady koordynacyjnej – zał. nr 11
12. informacja dotycząca BIOZ – Kuny- zał. nr 12,
- 13.ścieki z prefabrykatów – zał. nr 13,
- 14.oznakowanie pionowe – zał. nr 14,
- 15.rowy – czyszczenie – zał. nr 15,
- 16.warstwa wiążąca – zał. nr 16
- 17.nawierzchnie z betonu asf. – zał. nr 17,

18. nawierzchnie tłuczniowe – zał. nr 18,
19. Podbudowy z gruntu – zał. nr 19,
20. podbudowa z kr. łam. stab. mech. - zał. nr 20
21. warstwy odsączające i odcinające – zał. nr 21,
22. podbudowa z kruszyw – wymagania ogólne – zał. nr 22,
23. koryto i profilowanie podłoża – zał. nr 23,
24. czyszczenie przepustów – zał. nr 24,
25. wykopy – zał. nr. 25,
26. roboty ziemne – wym. ogólne- zał. nr. 26
27. odtworzenie trasy – zał. nr 27
28. wymagania ogólne – zał. nr 28
29. przekrój podłużny – rys nr3 – zał. nr 29
30. przekrój normalny – rys. 4 i 5 – zał. 30
31. projekt stałej organizacji ruchu – zał. nr 31
32. plan sytuacyjny – zał. nr 32
33. mapa orientacyjna - zał. nr 33
34. projekt zagospodarowania terenu – zał. nr 34
35. opis techniczny - zał. nr 35
36. opinia geotechniczna dla zadania – zał. nr 36
37. informacja dotycząca BIOZ- zał. nr 37

e) Zmianie ulega stanowiący załącznik do SIWZ dokument o nazwie -Specyfikacja techniczna Kuny (zał. nr 7), który ulega zmianie w następującym zakresie:

- dodany zostaje pkt 2.6 (Rozdział 2 str. 19) w następującej treści:

„ Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora, definiujących zamówienie do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. Wszelkie użyte w dokumentacji projektowej jak i w innych dokumentach znaki towarowe, patenty lub wskazane pochodzenie, nazwy produktów oraz firm mają na celu wyłącznie wskazanie oczekiwanych przez Zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych. Wykonawca może w takich przypadkach zaoferować produkty „równoważne” z tym, że oferowane produkty winny posiadać parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same jak wskazane w dokumentacji projektowej lub w innych dokumentach. Zamawiający podaje minimalne wymagane parametry dotyczące rur i kształtek PP oraz studzienek systemowych niewłazowych.

Rury i kształtki PP

- sztywność obwodowa SN8

- minimalna średnica wewnętrzna 295mm

- szczelność systemu zgodnie z normą PN-EN 1610, ze względu na przykrycie kanałów mniejsze niż 1m wymagana szczelność dla wysokości słupa wody odpowiadającego głębokości studzienek zgodnie z dokumentacją.

Studzienki niewłazowe

- minimalna średnica wewnętrzna studzienki (rury wznosnej) – 400mm

- minimalna średnica wjazdu teleskopowego - 315mm, wytrzymałość D400 (40t)

- szczelność systemu zgodnie z normą PN-EN 1610, ze względu na przykrycie kanałów mniejsze niż 1m wymagana szczelność dla wysokości słupa wody odpowiadającego głębokości studzienek zgodnie z dokumentacją.

Wykonawca który oferuje produkty równoważne jest obowiązany wykazać, że produkty te spełniają wymagania określone przez zamawiającego."

f)Zmianie ulega stanowiący załącznik do SIWZ dokument o nazwie -Przedmiar Robót (zał. nr 6), który ulega zmianie w następującym zakresie :
kolumna nazwana : „opis i wyliczenia” wiersz: lp. d.12.40 otrzymuje brzmienie: „ studzienki kanalizacyjne systemowe, zamknięte rurą teleskopową D400 lub włazem(dostosowanie studni do małej głębokości), rura wznosna SN4 - minimalna średnica wewnętrzna studzienki (rury wznosnej) – 400mm, minimalna średnica wjazdu teleskopowego - 315mm, wytrzymałość D400 (40t)

- szczelność systemu zgodnie z normą PN-EN 1610, ze względu na przykrycie kanałów mniejsze niż 1m wymagana szczelność dla wysokości słupa wody odpowiadającego głębokości studzienek zgodnie z dokumentacją. 8.000"

Zamawiający, w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, postanowił przedłużyć termin składania ofert. Nowe terminy są następujące:

Termin składania ofert: 12.09.2016r., godz. 10:00

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmienną.

Z upoważnienia

~~WÓJCIOMIŃ~~

.....
podpis Kierownika Zamawiającego