

Władysławów, 31.03.2017

Dotyczy: ogłoszenia nr 54215-2017 z dnia 29.03.2017 r o zamówieniu publicznym na „Modernizację stacji uzdatniania wody w m. Natalia”

Zamawiający : Gmina Władysławów , na podstawie art. 38 ust.1 p.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych ( Dz. U .2015 poz.2164 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi na pytania od Wykonawcy, które wpłynęły w niniejszym postępowaniu w dniu 30.03.2017.

Treść pytań Wykonawcy:

1. Jak należy wypełnić pkt. II.c) oraz IV. Załącznika nr 2 do SIWZ w przypadku zamiaru powierzenia części zamówienia podwykonawcy w przypadku gdy na etapie składania ofert nie jest jeszcze znana firma która będzie podwykonawcą.
2. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej branży sanitarnej o następujące brakujące rysunki wymienione w pkt.VI dokumentacji :
  - Rys. 3 Rzut stacji wodociągowej – rurociąg wody surowej
  - Rys. 4 Przekrój pionowy pompowni II stopnia
  - Rys. 5 Przekrój pionowy rurociągu wody surowej oraz wody wodociągowej
  - Rys. 6 Przekrój pionowy z widokiem na filtry – stan istniejący
  - Rys. 7 Przekrój pionowy rurociągu wody uzdatnionej, rurociągu powietrza do płukania filtrów
  - Rys. 8 Schemat prowadzenia przewodów elektrycznych i pneumatycznych
3. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej branży elektrycznej i AKPiA o następujące brakujące rysunki wymienione w pkt. 12 dokumentacji :
  - PL-ITE-01 instalacja technologiczna
  - SCH-TPS-01 schemat technologii pracy stacji
  - SCH-TPL-01 cykl płukania filtra
  - SCH-ZAS-RFF-01 schemat zasadniczy rozdzielnicy RFF
  - SCH-ZAS-PG1-01 schemat zasadniczy sterowania pompą głębinową Nr 1
  - SCH-ZAS-PG2-01 schemat zasadniczy sterowania pompą głębinową Nr 2
  - SCH-ZAS-DM-01 schemat zasadniczy sterowania dmuchawą powietrza
  - SCH-ZAS-PPL-01 schemat zasadniczy sterowania pompą płuczną
  - SCH-ZAS-PP-01 schemat zasadniczy sterowania pompy przerzutowej nr 1 i 2
  - SCH-ZAS-PP-02 schemat zasadniczy sterowania pompy przerzutowej nr 3 i 4
  - SCH-ZAS-POP-01 schemat zasadniczy pomiaru poziomów w filtrach nr 1 i 2
  - SCH-ZAS-POP-02 schemat zasadniczy pomiaru poziomów w filtrach nr 3 i 4
  - SCH-ZAS-PZR-01 schemat zasadniczy pomiaru poziomów w zbiorniku retencyjnym

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy:

1. Zamawiający stoi na stanowisku, że w świetle treści art. 36b ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. u z 2015 r poz. 2164 ze zm ) oraz treści formularza ofertowego, wykonawca powinien znać i wskazać firmę podwykonawcy na etapie składania oferty.
2. Dokumentację projektową branży sanitarnej uzupełniono o wskazane w pytaniu rysunki poprzez udostępnienie ich na stronie internetowej zamawiającego
3. Dokumentację projektową branży elektrycznej i AKPiA uzupełniono o wskazane w treści pytania rysunki, poprzez udostępnienie ich na stronie internetowej zamawiającego.

Z upoważnienia  
Inspektor ds. zamówień publicznych  
i planowania budżetowego  
Dorota Włodarczyk