

ZPGP.271.2.2017

Władysławów, 03.04.2017

Dotyczy: ogłoszenia nr 54215-2017 z dnia 29.03.2017 r o zamówieniu publicznym na „Modernizację stacji uzdatniania wody w m. Natalia”

Zamawiający : Gmina Władysławów, na podstawie art. 38 ust.1 p.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych ( Dz. U .2015 poz.2164 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi na pytania od Wykonawcy, które wpłynęły w niniejszym postępowaniu w dniu 30.03.2017.

Treść pytań od Wykonawcy:

1. Czy dopuszczalne jest wykonanie orurowania ze stali kwasoodpornej typu 1.4301?
2. W opisie projektu budowlanego wyszczególnione jest 8 rysunków. Dokumentacja przetargowa zawiera tylko 2. Proszę o udostępnienie brakujących.

Odpowiedzi na w/w pytania:

Ad. 1. Zamawiający nie dopuszcza wykonania orurowania ze stali kwasoodpornej typu 1.4301.

Ad. 2. Zamawiający udostępnił brakujące rysunki na stronie internetowej jako załączniki do ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu publicznym.

Z up. Wójta  
Inspektor ds. zamówień publicznych  
i planowania przyszłości  
Dorota Włodarczyk