

Dotyczy: ogłoszenia nr 54215-2017 z dnia 29.03.2017 r o zamówieniu publicznym na „Modernizację stacji uzdatniania wody w m. Natalia”

Zamawiający : Gmina Władysławów , na podstawie art. 38 ust.1 p.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U .2015 poz.2164 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi na pytania od Wykonawcy, które wpłynęły w niniejszym postępowaniu w dniu 06.04.2017.

Treść pytań Wykonawcy:

1. Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej o zestawienie wejść i wyjść dla projektowanego sterownika, który należy zamontować w rozdzielnicy RFF.
2. Czy w ofercie należy uwzględnić ułożenie kabli na terenie SUW. Jeżeli tak, to proszę o :
 - uzupełnienie dokumentacji projektowej o plan sytuacyjny z naniesionym trasami kablowymi,
 - uzupełnienie przedmiaru o roboty związane z ułożeniem kabli.
3. Proszę o podanie który typ sondy hydrostatycznej należy zastosować : SG25 czy SG25S.
4. Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej o schemat połączenia sterownika PLC z modemem GSM.
5. Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej o algorytm pracy stacji uzdatniania wody, z uwzględnieniem procesu płukania filtrów (czasów poszczególnych faz) oraz wartości progowych dla sond hydrostatycznych i czujników ciśnienia.
6. Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej o zestawienie materiałów dla rozdzielnicy RFF.

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy:

ad. 1, 4, 5, 6 Opracowanie jest projektem budowlanym a nie wykonawczym i przedstawia w sposób ogólny oczekiwania zamawiającego w zakresie technologii, nie wskazuje szczegółów pozostawiając je w gestii wykonawcy robót modernizacyjnych. Podawanie szczegółów, o które pyta Wykonawca , wymusiłoby wskazanie w projekcie konkretnych rozwiązań, czyli wskazanie konkretnego wykonawcy - realizatora prac.

ad. 2 Zakres projektu dotyczy tylko prac wewnątrz stacji.

ad. 3 Na schemacie głównym w projekcie wskazano typ sond SG 25S

Z up.Wójta
Inspektor ds. zamówień publicznych
i planowania przestrzennego
Dorota Włodarczyk