



- 01 - kocioł na paliwo stałe Thermostat ECB 40kW
- 02 - pompa obiegowa UPS 32-55
- 03 - pompa obiegowa Grundfos 25DN
- 04 - pompa obiegowa Grundfos 25DN
- 05 - pompa cyrkulacyjna UP 15-14
- 06 - zawór mieszający HRE-3 Dn25 z siłownikiem
- 07 - zawór mieszający HRE-3 Dn25 z siłownikiem
- 08 - płytowy wymiennik ciepła 40kW
- 09 - zasobnik c.w.u. 500l z węzownicą Lemet
- 10 - naczynie wzbiorcze Reflex NG35
- 11 - naczynie wzbiorcze Reflex DE18
- 12 - zawór bezpieczeństwa SYR 2115 Dn20
- 13 - zawór bezpieczeństwa SYR 2115 Dn20
- 14 - otwarte naczynie wzbiorcze
- 15 - regulator pogodowy Compit

Biuro Projektowo-Usługowe ELIPSO - Andrzej Kulesa
 62-510 Konin, ul. Kard. Wyszyńskiego 15/105
 tel. 781 605 759, e-mail: kulesa@wp.pl

TEMAT: **OŚRODEK ZDROWIA ORAZ BUDYNEK
 MIESZKALNY WIELORODZINNY
 62-710 Władysławów ul. Kaliska 4, dz. nr 125 i 126**

INWESTOR: **Gmina Władysławów**

TEMAT RYSUNKU: **Schemat kotłowni w budynku mieszkalnym**

BRANŻA	sanitarna		PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Andrzej Kulesa upr. w branży instal. sanit. WKP/0271/PO08/04		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Roman Narajczyk upr. w branży instal. sanit. ZP-I.7342/72/TO/08		
BRANŻA SANITARNA	DATA 15.04.2017	SKALA -	NR RYS. S/04